

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0513/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Tullinge Ventilation, Rektangulära ventilationskanaler

- Innehavare** Tullinge Ventilation AB, Vretenborgsvägen 16, 126 30 Hägersten.
Tel: 08-18 93 36, fax: 08-18 59 46, organisationsnr: 556335-2433.
E-post: info@tullingevent.se hemsida: www.tullingevent.se
- Produkt** Rektangulära ventilationskanaler och kanaldetaljer tillverkade av varmförzinkad stålplåt (Z275) med täthetsklass C. Skarvning sker med skarvlist.
Vid skarvning får endast skarvlist, packning och gejder levererade av typgodkännandets innehavare användas. Avstånd mellan upphängning och skarv skall vara max. 500 mm.
Kanaler med största sidan ≤ 800 mm tillverkas med plåttjocklek 0,6 mm.
Kanaler med största sidan > 800 mm tillverkas med plåttjocklek $\leq 0,8$ mm.
Typgodkännandet gäller för kanaler med största sida upp till 1600 mm.
Stagprofiler monteras på kanalerna utsida.
- Avsedd användning** Distribution av luft.
- Handelsnamn** Tullinge ventilation, rektangulära ventilationskanaler.
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
- | | |
|-------------------------------|-------|
| Luftbehandlingsinstallationer | 5:526 |
| Material | 6:11 |
| Mikroorganismer | 6:24 |
| Täthet* | 6:255 |
- *Kanalerna uppfyller täthetsklass C och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006.
- Tillhörande handlingar** Montageanvisning, daterad 2012-10-10.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-11-27 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: diarie nr. 210-01-0425.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kontroll (forts.) Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tullinge Ventilation AB, Hägersten.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Tullinge VENT
Boverkets inregistrerade varumärke	+
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	SP SITAC 1002
Typgodkännandets nummer	0513/01
Täthetsklass	Täthetsklass C
Tryckklass	Tryckklass 2
Löpande ordernummer	nummer
Kontrollorgan	SP

Bedömningsunderlag Rapport P800177-11B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer Varmförzinkning med ytbeläggning Z275 uppfyller korrosivitetsklass C3 enligt AMA VVS & Kyl 2009.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-10-17 och projektnummer T100513-01.

Giltighetstid Godkännandet gäller t.o.m. 2017-10-09.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.


Ingvar Pettersson


Marcus Tillman